

Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Кизбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: und i pr 8@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 41/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального об-
разования «Хасавюртовский район» «Детский сад общеразвивающего вида «Восточный» (МБДОУ
«ВОСТОЧНЫЙ»), Директору МБДОУ «Восточный» Солтангшиевой Зареме Абакаровне*
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

но исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Кизбеков-го районов по пожарному надзору № 41
(наименование органа ГПН)

от « 12 » февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.

« 19 » февраля 2020 г. по 15 ч 30 мин. « 20 » февраля 2020 г.

проведена проверка

*Начальником ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому,
Новолакскому и Кизбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
подполковником внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем
инспекторов) по пожарному надзору, проводивших (-их) проверку,

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образо-
вания «Хасавюртовский район» «Детский сад общеразвивающего вида «Восточный» (МБДОУ
«ВОСТОЧНЫЙ»), по адресу: РД, г. Хасавюрт, ул. Грозненская, 90 «б».*
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с *Директором МБДОУ «Восточный»*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Солтангшиевой Заремой Абакаровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно- го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых)	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (под- пис) о выпол- нении (указы- вается только
----------------------------	--	--	---	--

1.	2.	нарушены	4.	выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Осуществить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и не составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 21	20.01.2021	
2	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 24	20.01.2021	
3	Обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности (световые указатели «Выход» над запасными эвакуационными выходами).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 33	20.01.2021	
4	Организовать проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	20.01.2021	
5	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 63	20.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в январе 2021 г.
(квартал, месяц)

Начальник ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«20» февраля 2020г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«20» февраля 2020г.

Директор МБДОУ «Восточное»
Солтангалиева Зарема Абакаровна
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Солтангишиева Зарема Абакаровна

Действителен с 14.07.2021 по 14.07.2022